



Vattentjänstplan

Bilaga 3.

Samrådsredogörelse

Diarienummer: KS/2024:102

Datum: 2025-01-22

Ansvarig: VA-chef

Reviderad: [ÅÅÅÅDDMM]



NYKVARNIS
KOMMUN



Innehåll

Samrådsredogörelse.....	3
Bakgrund	3
Formellt samråd - samrådsinstanser.....	3
Länsstyrelsen	4
Telge Nät.....	5
Södertälje kommun, stadsbyggnadsnämnden.....	6
Södertörns brandförsvarsförbund	6



Samrådsredogörelse

En vattentjänstplan ska samrådas och granskas innan antagande. I denna bilaga redogörs för samrådsförfarandet och resultatet av processen. Dokumentet är levande tills antagande av Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Enligt en komplettering i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska det för varje kommun finnas en aktuell vattentjänstplan. Arbetet med framtagande av Nykvarns kommuns vattentjänstplan har skett genom ett brett samarbete inom Samhällsbyggnadskontoret i Nykvarns kommun, via en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner med kompetens inom främst miljö, planfrågor samt VA.

Formellt samråd - samrådsinstanser

Nedan anges de instanser som planen skickats till gällande det formella samrådet. De som är skrivna i fet stil har lämnat yttrande. För dessa finns en närmare beskrivning av yttrandet samt hur det påverkat planens innehåll.

- **Länsstyrelsen Stockholms län**
- Nykvarnsbostäder
- **Södertälje kommun**
- Strängnäs kommun
- Gnesta kommun
- **Telge Nät AB**
- **Södertörns brandförsvärsförbund**
- Allmänheten via kommunens hemsida



Länsstyrelsen

Länsstyrelsen delar Nykvarns kommuns bedömning om att vattentjänstplanen inte kommer att ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen poängterar vikten av att ny översiktsplan och vattentjänstplan överensstämmer med varandra och att kommunen gärna kan lyfta in åtgärder från vattentjänstplanen som har direkt koppling till den nya översiktsplanen så att planering för VA kommer med i kommunens planprocess i ett tidigt skede. Vidare anser Länsstyrelsen att förutsättningarna för allmänt VA i Sundsvik/Sundsör inte beskrivs på samma sätt i översiktsplanen som i vattentjänstplanen. I figur 1 i bilaga 1 i vattentjänstplanen redovisas inte utvecklingsområden vilket uppfattas som otydligt och möjligtvis motstridigt mot text i tabell 3 i bilagan.

Länsstyrelsen noterar att det saknas information om befintliga vattenskyddsområden och hur kommunen arbetar för att skydda dessa mot exploatering och föroreningar. Arbetet med nödvattenplan samt samarbete med Telge Nät avseende reservvatten ses som positivt men poängterar att även lokala reservvattenlösningar är viktiga att utreda.

Länsstyrelsen önskar att avsnittet om dagvatten kompletteras med text om omhändertagande av dagvatten och dagvattenanläggningar. Kommunen kan gärna beskriva hur tillsynsarbetet av enskilda avlopp bedrivs samt bedömningsstatus över de enskilda avloppen. Information om eventuella kombinerade ledningar kan läggas till. Länsstyrelsen anser också det vara något tvetydigt med att statusen på ledningsnätet bedöms som god, samtidigt som resurser behövs till åtgärdsarbete.

Länsstyrelsen vill också upplysa om Vattenmyndigheternas kartunderlag (digitalt åtgärdsunderlag) för åtgärdspotential gällande minskning av fosfor från avloppsreningsverk, små avlopp samt dagvatten i fyra avrinningsområden.

Slutligen ser Länsstyrelsen det som positivt att skyfallsmodellering använts som underlag för bedömning av påverkan på den allmänna VA-anläggningen men anser att åtgärdsplanen kan förtydligas till nästa skede med beskrivning av typåtgärder, tidplan/prioriteringslista samt en långsiktig strategi för att säkerställa de allmänna VA-anläggningarnas funktion vid skyfall.

Kommentar

Nykvarn delar åsikten om att översiktsplanen och vattentjänstplanen ska överensstämma med varandra, men i stället för att lyfta in åtgärder från vattentjänstplanen kommer hänvisningar till vattentjänstplanen att läggas in i översiktsplanen. Texter om Sundsvik/Sundsör ses över i båda planerna. Namngivna områden i figur 1 i bilaga 1 är endast de befintliga områden som ingått i behovsbedömningen, men figuren kompletteras med namn på planerade områden, till exempel detaljplane- och exploateringsområden.



Planen kompletteras med text om vattenskyddsområden och kommunens arbete för att skydda dessa. Lokala reservvattenlösningar är en kommunövergripande fråga och behöver utredas.

Texten om dagvatten kompletteras med ansvarsfördelning.

Nykvarn har cirka 200 enskilda avlopp kvar där tillsyn ska genomföras. Tillsyn har skett utifrån MKN, vilket även är en parameter i behovsbedömningen, text om detta och det kommande arbetet med riskbaserad tillsyn läggs till i planen. Nuvarande bedömningsstatus per område finns översiktligt redovisat i bilaga, vilket Nykvarn anser räcker för närvarande.

Uppgift om andel kombinerade ledningar läggs till i planen.

Även om nuvarande status på ledningsnätet är god krävs ett fortsatt arbete med underhåll och förnyelse för att bibehålla detta, texten förtydligas något.

Avrinningsområden och åtgärdspotential finns beskrivet i VA-översikten men har inte tagits med i vattentjänstplanen. Underlaget är även en av grunderna i behovsbedömningen.

Avseende arbetet med att minska riskerna för påverkan från skyfall har möjliga tänkbara åtgärder beskrivits kortfattat. Arbetet med att ta fram en handlingsplan har påbörjats, vilket läggs till i planen, och planen kommer att kunna kompletteras med mer information vid uppdatering om fyra år.

Telge Nät

Telge Nät påpekar att en del pågår en revidering av föreskrifter och utökade skyddsområden för Djupdal-Malmsjöåsens vattenskyddsområde, vilket innebär att Furås kan komma att omfattas av både primärt och sekundärt skyddsområde. Då Nykvarns kommun ska utreda området med avseende på VA behöver arbetet med att säkerställa ett bra skydd för vattentäkten samt förslag på de nya skyddsföreskrifterna gällande bland annat avlopp och vatten beaktas. Utifrån vattenskyddet är det önskvärt att inte exploatera området ytterligare då det kan medföra ökad risk för vattentäkten. Områdets namn har ändrats från Malmsjöåsen till Djupdal-Malmsjöåsen.

Man förtydligar också att Telge Nät utreder även andra alternativ till redundans för dricksvattnet, förutom anslutning till Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät.

Telge Nät påpekar till slut att Nykvarn angränsar/ligger delvis inom område för riksintresse Djupdalsverket, vilket inte nämns.

Kommentar

Text om vattenskyddsområden läggs till i planen samt att revidering av föreskrifterna för Djupdal-Malmsjöåsen pågår. Beskrivningen av Furås i bilaga 1 kompletteras med att



området kan komma att beröras av både primärt och sekundärt skyddsområde och att ytterligare exploatering därmed inte är önskvärd.

Nykvarn justerar texten om Telge Nätets utredning om redundans/reservvatten.

Nykvarn är medvetna om riksintresset men väljer att inte ta med den informationen i planen.

Södertälje kommun, stadsbyggnadsnämnden

Svaret från Stadsbyggnadsnämnden handlar om mellankommunala dricksvattenfrågor. De påpekar, liksom Telge Nät, att fler alternativ för reservvatten utreds, inte bara anslutning till Stockholm Vatten och Avfalls ledningsnät.

Stadsbyggnadsnämnden tar även upp att skyddsföreskrifterna för Djupdal-Malmsjöåsen är under revidering, vilket kan komma att påverka Furås.

Kommentar

Nykvarn justerar texten enligt de synpunkter som kommit från Telge Nät, se kommentar till Telge Nätets samrådsyttrande ovan.

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvaret anser att det är viktigt att kommunen beaktar behovet av brandposter vid utbyggnad av VA-nätet och håller med om att det finns ett behov av brand- och släckvattenplanering. Det är också viktigt att det är tydligt hur drift och underhåll av det befintliga brandpostnätet sker i kommunen.

Kommentar

Nykvarns kommun beaktar behovet och följer gällande riktlinjer. För drift och underhåll finns en skötselmanual.